Studnia Nr. 1 do likwidacji

włączenie do ist rurociągu ∅200

zakres remontu SUW w budynku

kamera nr 1

kamera nr 2

kamera nr 3

kamera nr. 4

S1 109.60 108.03

zasilanie kamery nr.1 YKY 4x2.5mm² L=142m

PE HD∅110 L=58m

YKY4x6mm2 L=85m

PVC∅200 L=3m

Studnia Nr.1A Q=54.0m3/h do wybudowania 7.5 kW

Studnia Nr.2 Q=33.0m3/h

Studnia Nr.3A Q=35.0m3/h

Studnia Nr.4 Q=15.0m3/h

zasilanie kamery nr.4 YKY 4x2.5mm² L=135m

zasilanie kamery nr.3 YKY 4x2.5mm² L=58m

zasilanie kamery nr.2 YKSY4x4 L=170m

zbiornik YWKSLY 10x1.5mm² L=170m

PE HD∅160 L=42

zbiornik wody uzdatnionej 2x400m3

Oznaczenia

- rurociągi wody surowej z ujęcia
- rurociągi wody uzdatnionej do zbiornika
- rurociągi wody uzdatnionej ze zbiornika
- kabel zasilający nowe ujęcie SW1A
- kabel zasilający obwody monitoryngu
- kabel sterowniczy do zbiorników retencyjnych
- rurociągi odprowadzenia popłuczyn

Projekt zagospodarowania terenu
Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody
Zagospodarowanie terenu w zakresie:
-rurociągi technologiczne
-kable zasilające i sterownicze
- drogi i place

Inwestor: MPGK Sp z.o.o Miłakowo
ul. Przemysłowa 8

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Miłakowie 14-310 Miłakowo ul. Przemysłowa 8			Wykonawca projektu: Projektowanie i Nadzór PiN *Andrzej Wygonowski* 14-100 Ostróda ul. Wyspiańskiego 44 tel. 89 646 63 82	
Funkcja	**Imię Nazwisko**	**Nr. uprawnień**	**Podpis**	Skala: 1:500
Projektował: br.elektryczna	Marek Grendziński	135/92/OL		
Opracował br.elektryczna	Andrzej Wygonowski	222/89/OL		
Branża:	sanitarna + elektryczna	Faza: Projet budowlany	Data: 04. 2016 r.	
Projekt:	Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miłakowie			Nr rysunku: E-1
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu ujęcia wody podłączenie ujęcia S1A -Kable zasilające i sterownicze			